



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

77.01.06.П.005536.06.12

14. 06. 2012 г.

Регистрационный №

Дата

На основании заявления (№, дата)

05643

05.06.2012

Организация-изготовитель

"POLYPIPE ITALIA SRL"

Адрес: LOCALITA'PIANMERCATO, 5 - 16044 MONLEONE DI CICAGNA (GE) (Италия)

Импортер (поставщик), получатель

"POLYPIPE ITALIA SRL"

Адрес: LOCALITA'PIANMERCATO, 5 - 16044 MONLEONE DI CICAGNA (GE) (Италия)

Наименование продукции:

Детали соединительные (фитинги), трубы и арматура трубопроводная из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U, НПВХ) торговой марки "EFFAST"

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
непластифицированный поливинилхлорид

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 350-05-А от 29.05.2012 г.

№ 031690

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| цинк, мг/дм ³ | 0,6 | 5,0 |
| спирт метиловый, мг/дм ³ | 0,02 | 3,0 |
| спирт бутиловый, мг/дм ³ | 0,04 | 0,1 |
| винил хлористый, мг/дм ³ | 0,001 | 0,005 |
| ацетальдегид, мг/дм ³ | 0,03 | 0,2 |
| диоктилфталат, мг/дм ³ | 0,6 | 1,6 |
| дибутилфталат, мг/дм ³ | 0,03 | 0,2 |
| запах, балл | 0 | 2 |
| цветность, градусы | 3 | 20 |
| мутность (по формазину) | 0,3 | 2,6 |
| наличие осадка | отсутствует | отсутствие |
| пенообразование | отсутствует | отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |

Область применения:
для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Детали соединительные (фитинги), трубы и арматура трубопроводная из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U, НПВХ) торговой марки "EFAST"

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

М. П.

Заместитель главного врача

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.

Ф. И. О.

Кузь Н.В.

Фамилия, И. О.

Самсонов И. В.

